

令和8年度水質検査結果書 桂岡浄水場（宮越、早瀬、桂岡、中須田、小森、豊田、新村、大留、北村、内郷、向浜、勝山、上ノ国、原歌、大崎地区）

分類	No.	項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	単位
健康に 関連する項目	病原生物の指標	1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0										個/mL
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										-
	無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下													mg/L
		4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下													mg/L
		5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下													mg/L
		9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下													mg/L
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下													mg/L
		12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下													mg/L
		13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下													mg/L
		15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下													mg/L
		16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04 mg/L以下													mg/L
		17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下													mg/L
		18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
		19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
		20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下													mg/L
		21 ベンゼン	0.01 mg/L以下													mg/L
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 未満												mg/L
		23 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		24 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.015												mg/L
		25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.009												mg/L
		26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002												mg/L
		27 臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		28 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.024												mg/L
		29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.008												mg/L
		30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007												mg/L
		31 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 未満												mg/L
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下													mg/L
		35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下													mg/L
		36 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下													mg/L
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下													mg/L
	味覚	39 塩化物イオン	200 mg/L以下	11.5	13.6	12.7										mg/L
		40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下													mg/L
		41 蒸発残留物	500 mg/L以下													mg/L
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下													mg/L
	臭気	43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下													mg/L
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下													mg/L
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下													mg/L
	臭気	46 フェノール類	0.005 mg/L以下													mg/L
	味覚	47 有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.8	0.6	0.9										mg/L
	基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	6.7	7.1										-
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-
		51 色度	5 度以下	0.1 未満	0.8	1.2										度
		52 濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										度
		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3	0.44	0.21										mg/L
原水	リプト指標菌	嫌気性芽胞菌（ウェルツシュ芽胞菌）	-	不検出	不検出	不検出										CFU/100mL
		大腸菌（定量試験）	-	1.8 未満	1.8 未満	2										MPN/100mL
		リプトス・リジウム等（原虫検査）	-													-

※空白は当月測定なし

令和8年度水質検査結果書 湯ノ岱浄水場（湯ノ岱地区）

分類	No.	項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	単位
健康に 関連する項目	病原生物の指標	1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0										個/mL
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										-
	無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下													mg/L
		4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下													mg/L
		5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下													mg/L
		9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下													mg/L
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下													mg/L
		12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下													mg/L
		13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下													mg/L
		15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下													mg/L
		16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04 mg/L以下													mg/L
		17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下													mg/L
		18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
		19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
		20 PFOS及びPF0A	0.00005 mg/L以下													mg/L
		21 ベンゼン	0.01 mg/L以下													mg/L
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 未満												mg/L
		23 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		24 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.008												mg/L
		25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.007	0.013	0.012										mg/L
		26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002												mg/L
		27 臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		28 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.016												mg/L
		29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.009	0.016	0.011										mg/L
		30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006												mg/L
		31 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 未満												mg/L
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下													mg/L
		35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下													mg/L
		36 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下													mg/L
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下													mg/L
	味覚	39 塩化物イオン	200 mg/L以下	10.9	11.0	11.2										mg/L
		40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下													mg/L
		41 蒸発残留物	500 mg/L以下													mg/L
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下													mg/L
	臭気	43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下													mg/L
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下													mg/L
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下													mg/L
	臭気	46 フェノール類	0.005 mg/L以下													mg/L
	味覚	47 有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.8	0.8	1.2										mg/L
	基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	7.7	6.8	7.0										-
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-
		51 色度	5 度以下	0.1 未満	1.2	1.5										度
		52 濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										度
		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.16	0.3	0.6										mg/L
原水	リプト指標菌	嫌気性芽胞菌（ウェルツシュ芽胞菌）	-	不検出	不検出	不検出										CFU/100mL
		大腸菌（定量試験）	-	2	1.8 未満	2										MPN/100mL
		リプトス・リジウム等（原虫検査）	-													-

※空白は当月測定なし

令和8年度水質検査結果書 木ノ子浄水場（小安在、木ノ子、扇石、汐吹、大安在地区）

分類	No.	項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	単位
健康に 関連する項目	病原生物の指標	1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0										個/mL
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										-
	無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下													mg/L
		4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下													mg/L
		5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下													mg/L
		9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下													mg/L
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下													mg/L
		12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下													mg/L
		13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下													mg/L
		15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下													mg/L
		16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04 mg/L以下													mg/L
		17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下													mg/L
		18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
		19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
		20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下													mg/L
		21 ベンゼン	0.01 mg/L以下													mg/L
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 未満												mg/L
		23 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		24 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004												mg/L
		25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003												mg/L
		26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.009												mg/L
		27 臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		28 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.022												mg/L
		29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004												mg/L
		30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.008												mg/L
		31 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001												mg/L
		32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 未満												mg/L
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下													mg/L
		35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下													mg/L
		36 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下													mg/L
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下													mg/L
	味覚	39 塩化物イオン	200 mg/L以下	16.3	17.5	18.3										mg/L
		40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下													mg/L
		41 蒸発残留物	500 mg/L以下	85												mg/L
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下													mg/L
	臭気	43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下													mg/L
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下													mg/L
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下													mg/L
	臭気	46 フェノール類	0.005 mg/L以下													mg/L
	味覚	47 有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.6	0.7	0.8										mg/L
基礎的性状		48 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2										-
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-
		51 色度	5 度以下	0.8	0.9	0.5										度
		52 濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										度
			残留塩素	0.1 mg/L以上	0.24	0.2										mg/L
原水	リプト指標菌	嫌気性芽胞菌（ウェルツシュ芽胞菌）	-	2	不検出	不検出										CFU/100mL
		大腸菌（定量試験）	-	1.8 未満	7.8	7.8										MPN/100mL
		リプトスリジウム等（原虫検査）	-													-

※空白は当月測定なし

令和8年度水質検査結果書 小砂子浄水場（小砂子地区）

分類	No.	項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	単位
健康に 関連する項目	病原生物の指標	1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0										個/mL
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										-
	無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下													mg/L
		4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下													mg/L
		5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下													mg/L
		9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下													mg/L
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下													mg/L
		12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下													mg/L
		13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下													mg/L
		15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下													mg/L
		16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04 mg/L以下													mg/L
		17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下													mg/L
		18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
		19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
		20 PFOS及びPF0A	0.00005 mg/L以下													mg/L
		21 ベンゼン	0.01 mg/L以下													mg/L
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 未満												mg/L
		23 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		24 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.01 未満												mg/L
		27 臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		28 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.018 未満												mg/L
		29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003 未満												mg/L
		31 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.005 未満												mg/L
		32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 未満												mg/L
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下													mg/L
		35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下													mg/L
		36 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下													mg/L
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下													mg/L
	味覚	39 塩化物イオン	200 mg/L以下	28.5	32.1	33.7										mg/L
		40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	44												mg/L
		41 蒸発残留物	500 mg/L以下	115												mg/L
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下													mg/L
	臭気	43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下													mg/L
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下													mg/L
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下													mg/L
	臭気	46 フェノール類	0.005 mg/L以下													mg/L
	味覚	47 有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.4	0.3	0.4										mg/L
基礎的性状		48 pH値	5.8以上8.6以下	7	7.4	7.5										-
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-
		51 色度	5 度以下	1.1	0.3	0.1 未満										度
		52 濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										度
		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.42	0.44	0.2										mg/L
原水	クリプト指標菌	嫌気性芽胞菌（ウェルツシュ芽胞菌）	-	1	2	2										CFU/100mL
		大腸菌（定量試験）	-	1.8 未満	7.8	13										MPN/100mL
		クリプトスポリジウム等（原虫検査）	-													-

※空白は当月測定なし

令和8年度水質検査結果書 石崎浄水場（石崎地区）

分類	No.	項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	単位
健康に 関連する項目	病原生物の指標	1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0										個/mL
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										-
	無機物/重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下													mg/L
		4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下													mg/L
		5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下													mg/L
		8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下													mg/L
		9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下													mg/L
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下													mg/L
		12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下													mg/L
		13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下													mg/L
		15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下													mg/L
		16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04 mg/L以下													mg/L
		17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下													mg/L
		18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
		19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下													mg/L
		20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下													mg/L
		21 ベンゼン	0.01 mg/L以下													mg/L
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 未満												mg/L
		23 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		24 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001												mg/L
		25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.001												mg/L
		26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.009												mg/L
		27 臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		28 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.019												mg/L
		29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.001 未満												mg/L
		30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005												mg/L
		31 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.004												mg/L
		32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 未満												mg/L
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下													mg/L
		35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下													mg/L
		36 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下													mg/L
	味覚	37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下													mg/L
	色	38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下													mg/L
	味覚	39 塩化物イオン	200 mg/L以下	29	30.9	34.8										mg/L
		40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下													mg/L
		41 蒸発残留物	500 mg/L以下	104												mg/L
	発泡	42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下													mg/L
	臭気	43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下													mg/L
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下													mg/L
	発泡	45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下													mg/L
	臭気	46 フェノール類	0.005 mg/L以下													mg/L
	味覚	47 有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.6	0.5	0.6										mg/L
	基礎的性状	48 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.1	7.3										-
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-
		51 色度	5 度以下	1.2	0.5	0.3										度
		52 濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										度
		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.36	0.44	0.44										mg/L
原水	クリプト指標菌	嫌気性芽胞菌（ウェルツシュ芽胞菌）	-													CFU/100mL
		大腸菌（定量試験）	-													MPN/100mL
		クリプトスポリジウム等（原虫検査）	-													-

※空白は当月測定なし